

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
**«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»**
(ОГБПОУ УТЖТ)

Куйбышева ул., д.4, г. Ульяновск, 432017
тел. /факс (8422) 73-62-18
E-mail: uspogtt@mail.ru
ОКПО 25416486, ОГРН 1027301410949
ИНН/КПП 7326017080/732601001
24.06.2021 № 68
на _____ от _____

Транспортному прокурору Ульяновской
транспортной прокуратуры

В.В. Семенову

Ответ на представление

Довожу до Вашего сведения, что представление от 24.05.2021 № 23/1-02-2021 об устранении нарушений закона рассмотрено 28 мая 2021 года с участием старшего помощника Ульяновского транспортного прокурора Мартынова Е.А., принятые меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а именно:

1. В соответствии с п. 4.3. Технического задания к указанному государственному контракту, на посту охраны ОГБПОУ УТЖТ за счет ООО «АО «Армада» должен быть обеспечен, в том числе, переносной радиостанцией, радиобрелоком для дистанционного управления кнопкой тревожной сигнализации, палками резиновыми по числу охранников, наручниками и медицинской аптечкой. Однако, проведенной 14.05.2021 проверкой установлено, что на посту охраны ОГБПОУ УТЖТ вышеперечисленное имущество и специальные средства отсутствуют, в связи с чем, исполнителем - ООО «АО «Армада» требования государственного контракта и Федерального закона № 44-ФЗ не исполнены, а государственным заказчиком их исполнение не контролируется.

По данному факту нарушения сообщаю, что вышеперечисленное имущество и специальные средства ООО «АО «Армада» на посту охраны представлены, а их наличие контролируется.

2. В ходе проверки, проведенной с привлечением сотрудников УВО по г. Ульяновску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» установлено, что несмотря на утверждение 10.12.2019 паспорта безопасности ОГБПОУ УТЖТ, вопреки подп. «м» п.24, подп. «а», «г» п. 25 Требований в образовательном учреждении до настоящего времени отсутствует охранная сигнализация, основные входы во 2-й и 3-й корпуса контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) не оборудованы, целостность ограждения по всему периметру ОГБПОУ УТЖТ не обеспечена, а система охранного освещения и видеонаблюдения организации требуют дооборудования в соответствии с необходимыми объемами.

По данным фактам нарушений сообщаю:

2.1. Составлен сметный расчет на установку систем охранной сигнализации, который находится в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области для получения положительной экспертизы. По итогам экспертизы будет

Ульяновская
транспортная прокуратура

24 ИЮН 2021

В.В. Семенов

заключен договор с ИП Сиротинин А.В. на установку систем охранной сигнализации.

2.2. Согласно паспорта безопасности ОГБПОУ УТЖТ в состав категорированного объекта входят пять зданий (в том числе 2-й и 3-й учебные корпуса) с основным входом в здании общественно-бытового корпуса. На объекте (территории) находятся комплексы технологически и технически связанных между собой зданий и систем, имеющих общую прилегающую территорию и внешние границы.

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводятся закупочные процедуры (электронный аукцион состоится 06.07.2021) по монтажу ограждения типа 3D на территории учреждения. Предполагаемая дата заключения контракта 16.07.2021 г.

2.4. Проведена закупочная сессия на агрегаторе торговли «Березка» на поставку светодиодных светильников. По итогам сессии заключается договор с ИП АДИУЛЛИН на поставку светодиодных светильников для систем охранного освещения.

2.5. Согласно договора от 18.06.2021 № 47/221 ООО «Центр Систем Безопасности» оказаны услуги по дооснащению систем видеонаблюдения (копия договора прилагается).

3. В нарушение ч. 5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания учебного корпуса (лит. Е, кадастровый номер 73:24:010202: :00755660001 от 26 января 2007 года), не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством РФ.

По данному факту нарушения сообщаю, что декларация пожарной безопасности на здание учебного корпуса разработана и зарегистрирована в ОНД и ПР по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области (копия прилагается).

4. На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением информации о состоянии и проверках указанных систем (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, внутренний противопожарный водопровод, средства обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) и огнетушителей) нарушены: подп. «б» п. 17, п.п. 30, 43, 50, 54, 60 Правил.

По данному факту нарушения сообщаю, что журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен, информация о состоянии и проверках систем противопожарной защиты внесена.

5. Вопреки п. 30 Правил на объекте защиты не обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

По данному факту нарушения сообщаю, что заключен договор с ООО «КРОС» на поставку ручного электрического фонаря, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара для обеспечения поста охраны (копия договора прилагается).

6. В отношении каждого здания ОГБПОУ УТЖТ (учебный корпус, общественно - бытовой корпус, корпус теоретических занятий, здание учебно – производственных мастерских) не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с Правилами, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (нарушены: п.п. 2, 392, 393, 394 Правил).

По данному факту нарушения сообщаю, что разработаны и утверждены приказом директора ОГБПОУ УТЖТ от 27.05.2021 № 01-03/76 инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания (копия приказа и инструкций прилагаются).

7. На путях эвакуации (в холле общественно – бытового корпуса) допущено размещение теннисных столов, а на лестничной клетке, расположенной возле актового зала допущено размещение различных изделий, оборудования и других предметов (столы, стулья и пр.) (нарушен подп. «б» п. 27 Правил).

По данному факту нарушения сообщаю, что пути эвакуации в холле общественно-бытового корпуса и на лестничной клетке, возле актового зала освобождены от различных изделий, оборудования и других предметов.

8. На двери лестничной клетки со 2-го этажа, расположенной в корпусе теоретических занятий ОГБПОУ УТЖТ не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания (нарушен п. 24 Правил).

По данному факту нарушения сообщаю, что дверь на лестничной клетке со 2-го этажа, расположенного в корпусе теоретических знаний обеспечена приспособлением для самозакрывания.

9. За допущенные нарушения законодательства по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности заместителю директора по безопасности Багаутдинову Ш.Ш. объявлен выговор.

Приложения: на 80 листах.

Директор

Ф.Р. Рахматулина